

Tilaaja  
**2274241-9**  
 HSY Jätehuolto / Aluepalvelut

 Maksaja  
**HSY Helsingin seudun  
 ympäristöpalvelut  
 -kuntayhtymä  
 Ostolaskut**

juu


 PL 240  
 00066 HSY

 PL 303  
 00066 HSY

**Näytetiedot**

<b>Näyte</b>	Hulevesi		
<b>Näyte otettu</b>	01.04.2020	<b>Kellonaika</b>	08.45
<b>Vastaanotettu</b>	01.04.2020	<b>Kellonaika</b>	14.25
<b>Tutkimus alkoi</b>	01.04.2020	<b>Näytteenoton syy</b>	Tilaustutkimus
<b>Ottopiste</b>	Konalan Sortti-aseman hulevesi Betonitie 3		
<b>Näytteen ottaja</b>	Siltanen Jari, MetropoliLab		
<b>Viite</b>	Jätehuolto/Aluepalvelu/Haikonen		

Ilman lämpötila C 3.

Analyysi	Menetelmä	7541-1 Hulevesi Hulevesi Konalan Sortti-aseman hulevesi Betonitie 3	Yksikkö	Epävarmuus-%
Mineraaliöljyt (IR-menetelmä) *	SFS 3010 mod	< 500	µg/l	30
Veden lämpötila	kenttämittaus	3,0	°C	
Lausunto	Lausunto	x		

\* = Akkreditoitu menetelmä

**Lausunto**

Näytteenottopisteen pisteen vesi oli sameaa ja vedessä oli kaatopaikan haju. Virtaamaa ei voinut pisteeltä mitata. Näytteen mineraaliöljypitoisuus oli alle määrittäysrajan (<500 µg/l). Näytteet analysoitiin eri menetelmällä kuin viime vuonna, jolloin öljyhiilivetyypitoisuus 480 µg/l ja 1 500 µg/l. Näytteen öljypitoisuus alitti Tukholman läänin huleveden 3VU raja-arvon (1000 µg/l).

**Yhteyshenkilö** Sillantie Lauri, 0103913409, ympäristöasiantuntija



 Ahlfors Reetta  
 toimitusjohtaja

**Tiedoksi**

Haikonen Jyri, jyri.haikonen@hsy.fi;  
 Keinanen Eetu, eetu.keinanen@hsy.fi;  
 Kirjaamo, kirjaamo@vantaa.fi;  
 Kirjaamo HSY, kirjaamo@hsy.fi;

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

---

Kirjaamo Uusimaa, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi;  
Lumikumpu Mervi, mervi.lumikumpu@hsy.fi;  
Mäntynen Marjut, marjut.mantynen@hsy.fi;  
Pinta- ja pohjavesi tarkkailu uusimaa,  
pinta-ja\_pohjavesitarkkailut.uusimaa@ely-keskus.fi;  
Uuksulainen Juha, juha.uuksulainen@hsy.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

**Postiosoite**Viikinkaari 4  
00790 Helsinki

metropolilab@metropolilab.fi

**Puhelin**

+358 10 391 350

**Faksi**

+358 9 310 31626

**Y-tunnus**

2340056-8

**Alv. Nro**

FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>